

## ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

МБОУ СОШ №9  
г. Алдан

МО «Алданский район»

### Паспорт готовности образовательного учреждения МО «Алданский район» к отопительному зимнему периоду 2016-2017г.

#### 1. Общие сведения

1. Наименование и назначение объекта *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 г.Алдан» МО «Алданский район»*

2. Год постройки 1986г.

3. Характеристика объекта:

Износ в % \_\_\_\_\_ этажность одноэтажное подъездов - 5

Наличие подвалов. Цокольных этажей. Общей площадью \_\_\_\_\_

Под производственные нужды \_\_\_\_\_

4. Характеристика инженерного оборудования механизмов (кол-во)

5. Источники теплоснабжения МКУ 14 центральное АФ АО «ТЭС»

6. Технический паспорт БТИ (копия) имеется

7. Акт сверки Алданское отделение «Энергосбыт» имеется

#### 2. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации в зимних условиях 2016/2017 г.

№	Виды выполненных работ по конструкции здания, Технологическому и инженерному оборудованию	Ед-ца измерения	Всего по плану	Выполнено при подготовке к зиме
1	2	3	4	5
	<b>Ремонт чердачных помещений, а именно</b>			
1.1	Утепление (засыпка) чердачного перекрытия	м <sup>2</sup>	-	-
1.2	Изоляция трубопроводов	м	-	-
1.3	Вентиляционных коробов, камер. Расширительных баков	м <sup>2</sup>	-	-
2	<b>Ремонт подвальных помещений, а именно</b>			
2.1	Изоляция трубопроводов	м	-	-
2.2	Ремонт дренажных и водоотводящих устройств	м	-	-
3	<b>Ремонт инженерного оборудования, в том числе</b>			
3.1	<b>Центральное отопление</b>			
	Радиаторы отопления	шт	-	-
	Учет тепловой энергии			
	Трубопроводы	м	Провести ревизию	Проведена (120)
	Запорная арматура	шт	Провести ревизию(14)	Проведена (14)
	Грязевики			

	Промывка и опрессовка	м <sup>3</sup>	произвести	произведена 19.08.16
	Тепловых колодцев ввода	шт	утеплить	утеплен
3.2	<b>Горячее водоснабжение</b>			
	Учет ГВС			
	Трубопроводы	м	Провести ревизию (40)	Проведена (40)
	Запорная арматура	шт	Провести ревизию (17)	Проведена (17)
	Промывка и опрессовка	м	Произвести	19.08.16
3.3	<b>Холодное водоснабжение</b>			
	Учет ХВС			
	Трубопроводы	м	Провести ревизию	Проведена
	Запорная арматура	шт	Провести ревизию	Проведена
	Промывка и опрессовка	м		19.08.16 Проведена
3.4	<b>Канализация</b>			
	Герметичность трубопроводов	м	Произвести проверку	Герметично (АКТ)
	Ремонт колодцев	шт		
	Промывка системы	м	45	45
	Утепление	м	35	35
4	<b>Другие виды работ</b>			
	Произведена промывка канализации, заменены стыкованные стекла, утеплены двери запасных выходов, частично заменены унитазы, проведена ревизия систем ХВС и ГВС, утеплен узел подвода системы отопления, ХВС, ГВС., произведена засыпка-утепление завалинки двух корпусов.			

### 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ МБОУ СОШ №9

К ЗИМЕ 2016-2017г.

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Представитель энергоснабжающей организации \_\_\_\_\_  
 Руководитель обслуживаемого предприятия \_\_\_\_\_

Чупров АФ  
Л. Ю. Шитикова

Представитель обслуживающей организации \_\_\_\_\_

Представитель Алданского отделения «Энергосбыт» \_\_\_\_\_

Произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект готов к эксплуатации в зимних условиях.

Представитель энергоснабжающей организации \_\_\_\_\_

Чупров АФ  
Л. Ю. Шитикова

Руководитель обслуживаемого объекта \_\_\_\_\_

Представитель обслуживающей организации \_\_\_\_\_

Представитель АФ АО «ТЭС» \_\_\_\_\_

Ириков

«24» 08 2016г.

Разрешаю эксплуатацию МБОУ СОШ №9 в зимних условиях в отопительный сезон 2016-2017г.

Директор МБОУ СОШ №9 \_\_\_\_\_

Л.Ю.Шитикова

«24» августа 2016г.



## АКТ

### Проверки готовности к отопительному периоду 2016 / 2017 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении и на основании Паспорта готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях 2016-2017 г.г., провели проверку готовности к отопительному периоду потребителя

### Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 г.Алдан» МО «Алданский район»

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении объекта МБОУ СОШ №9, расположенного по адресу

г.Алдан, ул.Молодежная,10

При осмотре технического состояния теплотребляющих установок и тепловых сетей установлено:

1. Произведена гидropневматическая промывка, испытание на прочность и плотность системы отопления: акт № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_
2. Приборы учета ТЭ ВКТ – 7 дата окончания гос. проверки 01.09.2019 г.
3. Приборы учета ГВС ПРЭМ дата окончания гос. проверки 10.08.2018 г
4. Приборы учета ХВС ПРЭМ дата окончания гос. проверки 10.08.2018 г
5. Доверенность на организацию обслуживающую приборы учета № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (копия прилагается)
6. Договорная документация представлена:
  - 6.1. Акт раздела границ 1513 от 29.08.2014г.
  - 6.2. Приказ на ответственное лицо №157 от 18.07.2016г.
  - 6.3. Технический паспорт на объект № 254
  - 6.4. Документы подтверждающие право собственности (договор аренды) 14-АА 508623
  - 6.5. Заявка на заключение договора на 2017 г. и имеется 1507
7. Наличие задолженности Задолженность по договору 30009 (5 ед. м.)  
Экономист ГР Лют (Лютинская В.А)

Представитель потребителя Лют ( Л.Ю.Шитикова )

Представитель ОА АО «ТЭС» Лют ( Шитиков )